

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача ГАУЗ РБ

"Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак"

_____ С.М. Хартахай

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

частичный капитальный ремонт кровли ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Новый раздел				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3	-
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,09	-
3	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм	100 м труб	0,09	СНиП П 2.04.01-85 ГОСТ 6942-98
4	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,01	СНиП П 2.04.01-85 ГОСТ 58956-2020
5	Воронка водосточная: чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	-1	
6	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	1	ГОСТ 58956-2020
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,75	СП 17.13330.2017 СНиП П-26-76
8	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3	СНиП П-26-76 ГОСТ 5382-2019
9	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3	СНиП П-26-76 ГОСТ 5382-2019
10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	3	СНиП П-26-76 СП.17.13330-2017
11	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3	СНиП П-26-76 СП.17.13330-2017
12	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	-342	
13	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2	-348	
14	Бикрост: ТКП	м2	342	ГОСТ 2678-94
15	Бикрост: ТПП	м2	348	СНиП П-26-76
16	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,36	СНиП П-26-76

Составил: _____ М.Х. Рамазанова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Л.Ю. Ломакина
(должность, подпись, расшифровка)

